


Installationshinweis 100mbar



Legende

1. Hauseinführung
2. Hauptabsperrrarmatur
3. Absperrrarmatur, wenn Gaszähler nicht im gleichen Raum
4. Zählerdruckregler bis ca. 80 kW
Leitungsdruckregler über 80 kW
5. Gaszähler
6. Magnetventil ausserhalb Heizraum mit Holländer
 - Bei Neuanlagen muss die Anlage über einen Fehlerstromschutzschalter (FI) geschützt werden (Starkstromverordnung)
 - Empfehlung Energie Zürichsee Linth AG;
Magnetventil ⇨ Firma Hiltbrand Systemtechnik AG Tel: +41 62 896 70 00
7. Apparateabstellarmatur
8. Prüfstutzen 1/2"

Die Schlusskontrolle, inkl. Dichtheitsprüfung und Zählermontage wird durch die Energie Zürichsee Linth AG durchgeführt