

Wichtige Information für Liegenschaftsbesitzer*innen, Installateure und Hersteller

FACTSHEET

Leistungsreduktion bei Gasheizungen

Eine Leistungsreduktion kann durchgeführt werden, um die Heizleistung des Gerätes an die tatsächliche Gebäudelast und den realen Wärmebedarf anzupassen.

Wer kann die Anschlussleistung reduzieren

- Ein zertifizierter Techniker des Produktherstellers

Die Anpassung der Brennerleistung ist ein sicherheitsrelevanter Eingriff. Nur produktgeschulte Techniker können dies normgerecht umsetzen. Eigenmächtige Änderungen können gefährlich sein und zu Schäden oder Garantieverlust führen.

Wie wird die Reduktion an EZL gemeldet

- Schriftliche Bestätigung (Servicerapport) senden an info@ezl.ch

Der Rapport muss mindestens folgende Informationen enthalten:

- Max. Brennerleistung (Pmax) vor Anpassung
- Gasvolumenstrom (m³/h) vor und nach Anpassung
- Berechnete Leistung in kW nach Anpassung

Was ist weiter zu beachten

- Die Anpassung der Anschlussleistung erfolgt per Datum des Servicerapports
- EZL behält sich das Recht vor, die erfolgte Leistungsanpassung vor Ort zu überprüfen
- Die Leistung kann maximal 1x pro Jahr angepasst werden

Es gelten unsere Allgemeinen Anschluss- und Lieferbedingungen.

Haben Sie Fragen?

Kontaktieren Sie uns unter info@ezl.ch oder Telefon 055 220 80 50